



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОСУЛИНСКОМУ РАЙОНУ**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogrn_md@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Золотая рыбка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №34 от «13» июля 2022 года, в период с «15» июля 2022 г. по «20» июля 2022 г., ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Красносулинского района по пожарному надзору Щукиным Александром Андреевичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие, а именно: плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка», в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица Беглярова Людмила Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка».

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	подпункт «В» п. 35 ППР	20.10.22	

2.	Руководитель организации не обеспечивает обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР	20.10.22	
----	--	-----------	----------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ВРИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы

Щукин Александр Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 20 » 07 2022 г.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« » 20 г.

В случае несогласия с предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

